



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132

Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_md@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

г. Ростов-на-Дону

(место составления акта)

«29» июня 2021 г.

(дата составления акта)

«16 час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1-275.

По адресу / адресам: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Амбулаторная, 97

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № **1-275** от «26» мая 2021 г. была проведена **плановая**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

выездная проверка в отношении: территории и помещений государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» июня 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«08» июня 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«09» июня 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«10» июня 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«11» июня 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«29» июня 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 06 » рабочих дней, « 30 » рабочих часов «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД по городу Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

Баранова Анна Рудольфовна – Заместитель директора учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону»

(заполняется при проведении выездной проверки)

26 мая 2021 г. 15 час. 00 мин.

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

Старший инспектор Железнодорожного отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Андропов Родион Романович представители Федерального бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория «по Ростовской области Чайников Антон Романович – старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта Главного управления МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017 № 61-3-ПБ; Филимонов Андрей Александрович инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта Главного управления МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017 № 61-2-ПБ).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Мелихова Елена Михайловна

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	На объекте защиты, коридоры, пути эвакуации помещения учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» не оборудованы знаками пожарной безопасности. При	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 23	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам

	эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		БОМЖ г. Ростова-на-Дону»
2	На объекте защиты учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 10	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на- Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на- Дону»
3	На объекте защиты, учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» все вторые половины дверей, отделяющие коридоры от первого этажа здания не оборудованы устройствами для самозакрывания.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.7. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 24, 29	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на- Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на- Дону»
4	На объекте защиты учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» руководитель организации не организовала наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на- Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ

	дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		г. Ростова-на-Дону»
5	На объекте защиты учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» руководитель организации не обеспечила 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону»
6	На объекте защиты учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» руководитель не обеспечила в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 36.	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону»
7	На объекте защиты учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» руководителем не	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО

	определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Федерации" п. 43	«КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону»
8	На объекте защиты учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на- Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на- Дону»
9	На объекте защиты учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону», руководитель организации не обеспечила наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 56	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на- Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на- Дону»

	и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		
10	На объекте защиты, в зданиях учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» настенные звуковые и речевые оповещатели расположены в нарушение нормативных документов, расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя менее 150 мм, (верхняя часть должна быть на расстоянии не менее 2.3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм)	п. 4 6 СП 3 13130.2009	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону»
11	На объекте защиты учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» , а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 71	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону»

	оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе, с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем находится в неисправном состоянии.	автоматические. Нормы и правила проектирования».	требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону»
16	На объекте защиты учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» измерение уровня звука информации от речевых оповещателей на расстоянии 3 м от оповещателя менее нормативных показателей - уровень звука составил 69-72 дБА (нормативный показатель не менее 75 дБА звука, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения)	СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.6	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону»
17	На объекте защиты учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» допускается загромождение путей эвакуации (в коридоре по пути следования расположен стол)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.276	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону»
18	На объекте защиты учреждения социального обслуживания населения Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» каркас подвесного потолка в помещениях и коридорах общего пользования выполнен из материала более высокой пожарной опасностью, чем класс	Ст. 134 ч. 5 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)	Юридическое лицо ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ г. Ростова-на-Дону» лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам БОМЖ

КМ0 или КМ1 (сертификат ПБ не предоставлен)	г. Ростова-на-Дону»
---	---------------------

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не исполнены предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от , а именно №

■ нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **имеется** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Административное (ые) дело (а) № **407-22/2021/** по ст.20.4 КоАП РФ ч.1 **от 29.06.2021 г.**

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № **1-275/1/1 от 29.06.2021 г**

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (приложение № 13 к акту проверки ГПН № 1 – 275 от 26.05.2021 г.).

Подписи лиц проводивших проверку:

«29 » **июня 2021 г.**

М.Л.П.

Старший инспектор
Железнодорожного отделения
надзорной деятельности и ПР ОНД
и ПР по г. Ростову-на-Дону
ГУ МЧС России по РС
старший лейтенант внутренней
служб
Андропов Р.Р

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на _____ страницах со всеми приложениями получил(а):

Мелихова Елена Михайловна

**Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания населения
Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства г. Ростова-на-Дону»**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » июня 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

